



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Свердловской
области

Территориальный отдел
Управления Федеральной службы по
надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Свердловской
области в Чкаловском районе г.
Екатеринбурга, в городе Полеской и в
Сысертском районе

(Южный Екатеринбургский отдел
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области)

8 Марта ул., д. 177 - а, г. Екатеринбург,
620130

тел.: 8 (343) 210-36-65, факс: 8(343) 210-91-
52

e-mail: mail_15@66.rosпотребнадzor.ru

<http://www.66.rosпотребнадzor.ru>

ОКПО 75756282 ОГРН 1056603481428

ИНН 6670074344 КПП 667001001

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 16
"ЗВЁЗДОЧКА"**

624021, Свердловская обл., Сысертский район,
с. Кашино, НОВАЯ УЛИЦА, 7-А

Профилактическое мероприятие № 66250041000117866067 от 23.04.2025 г.



ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 20.05.2025г

№ 66/2025-231

При проведении обязательного профилактического визита с 05.05.2025 по 20.05.2025, на основании
решения о проведении обязательного профилактического визита № 66-15-12/25-5606-2025 от
23.04.2025 г.

в отношении

**МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД № 16 "ЗВЁЗДОЧКА"**

624021, Свердловская обл., Сысертский район, с. Кашино, НОВАЯ УЛИЦА,
7-А

юридический адрес 24.09.2002

дата регистрации 6652012360 / 1026602174015

ИНН/ОГРН Детский сад № 16 "Звездочка" (624024, Свердловская обл., Сысертский район, с. Кашино, Новая
ул., 7-а)

При рассмотрении представленных документов: акта обязательного профилактического визита от
20.05.2025г № 66-15-12/25-6884-2025

выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании ч.13 ст. 52.1, ст. 90.1 Федерального
закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ нормативн ого документа	пункт НД	содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	срок
1.	Нарушаются требования санитарного законодательства к планировке производственных помещений предприятий общественного питания, а именно: на пищеблоке, работающем на сырье, первичная и вторичная обработка овощей проводится в одном овощном цехе, что нарушением п. 2.5 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", согласно которому: планировка производственных помещений предприятий общественного питания, в которых осуществляется процесс производства (изготовления) пищевой продукции, их конструкция, размещение и размер должны обеспечиваться в соответствии с требованиями технического регламента. В предприятиях общественного питания, оказывающих услуги общественного питания без выпуска пищевой продукции в свободное обращение, должна обеспечиваться последовательность (поточность) технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала. При работе пищеблока использовать полуфабрикаты высокой степени готовности."	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.5	Соблюдать требования санитарного законодательства к организации работы пищеблока, а именно: при организации работы пищеблока должна обеспечиваться последовательность (поточность) технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала. При работе пищеблока использовать полуфабрикаты высокой степени готовности.	08.09.2025г
2.	Нарушаются требования санитарного законодательства к покрытию дорожек на территории детского сада, а именно: на момент профилактического визита, асфальтовое покрытие на территории детского сада имеет дефекты (отсутствие части асфальтового покрытия, ямы, трещины), что является нарушением п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20, согласно которому покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.	СП 2.4.3648-20	2.2.4	Соблюдать требования санитарного законодательства к покрытию на территории детского сада, а именно: устранить дефекты асфальтового покрытия на территории детского сада. Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.	08.09.2025г

3.	Нарушаются требования санитарного законодательства к оборудованию помещений, а именно: на момент проведения профилактического визита, в раздевалках средней группы, подготовительной группы № 2 установлены шкафчики с дефектами покрытия (кромка шкафчика), что является нарушением п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20, согласно которому мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. Используемое спортивное оборудование должно быть выполнено из материалов, допускающих влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами.	2.4.9	Соблюдать требования санитарного законодательства к оборудованию помещений, а именно: мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. Устранить дефекты отделки шкафчиков.	08.09.2025г
4.	Нарушаются требования санитарного законодательства к искусственному освещению, а именно: на момент проведения профилактического визита, в подготовительной группе № 1, № 2 и в младшей группе отсутствуют защитные светорассеивающие конструкции (плафон, что является нарушением п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20, согласно которому осветительные приборы должны иметь светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную, в помещениях пищеблока, душевых и в прачечной - пылевлагонепроницаемую.	2.8.6	Соблюдать требования санитарного законодательства к искусственному освещению, а именно: осветительные приборы должны иметь светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную, в помещениях пищеблока, душевых и в прачечной - пылевлагонепроницаемую.	08.09.2025г
5.	Нарушаются требования санитарного законодательства к искусственному освещению в помещениях учреждения, а именно: на момент проведения профилактического визита, во 2 мл.группе (игровая), средней группе (игровая, спальня) подготовительной № 1 имеются неисправные лампы, что является нарушением п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20, согласно которому все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений.	2.8.9	Соблюдать требования санитарного законодательства к искусственному освещению, а именно: все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений.	08.09.2025г

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в срок до 08.09.2025г.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. Отчет о выполнении предписания

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
заведующая МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 16 "ЗВЁЗДОЧКА" Горбунова Эльвира Александровна

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

специалист-эксперт

Территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по

Свердловской области в

Чкаловском районе города

Екатеринбурга, в городе

Полевской и в Сысертском районе

должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор



подпись

Жерекова Надежда Александровна

ФИО

Предписание получил:

должность, ФИО

подпись

дата

Место выдачи предписания:

624024, Свердловская обл., Сысертский район, с. Кашино, Новая ул., 7-а

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 66/2025-231 от 20.05.2025 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 698940195023587148468261147848448039035925739266

Владелец Волкова Елена Вадимовна

Действителен с 16.12.2024 по 16.12.2025