

АКТ
обследования (технического осмотра) состояния ТСО
и инженерно-технической укреплённости объекта.

с.Кашино
населенный пункт

« 18 » 02 20 23 г.

Комиссия в составе:

1.Заказчика (уполномоченный представителя заказчика):

Заведующая Горбунова Эльвира Александровна т.+7(912) 225 0954

(должность представителя заказчика и наименование предприятия)

2.Представителей Сысертского ОВО – филиала «Управления вневедомственной охраны ВНГ РФ по Свердловской области»: Инспектор ГОООПОО Сысертского ОВО Быстрых В.В.

(должность представителя и наименование ПВО ВНГ РФ)

3.Представителя обслуживающей организации:(ООО ЧОО; ЧОП)

(наименование представителя и наименование заказчика)

произвела обследование объекта «Заказчика»: МАДОУ «Детский сад №16 «Звездочка»

(наименование объекта с указанием заказчика)

расположенного по адресу: Сысертский район, село Кашино, ул.Новая-7А

(адрес объекта, населенный пункт)

оборудованного средствами: КТС с выводом на ПЦО Сысертского ОВО

(тип сигнализации: охранная, тревожная)

(полное наименование подразделения вневедомственной охраны)

ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

Назначение объекта: образовательное учреждение.

Краткая характеристика объекта: (категория объекта) 4

Обособленное панельное 2-х этажное здание, в подвальном помещении расположены контрольные

(Граничащие с объектом строения организации)

приборы, очистная установка воды. Здание имеет 7 входов на первом этаже и 2 противопожарных

(наличие и состояние ограждения, аэрот калиток и запирающих устройств)

выхода по торцам здания со второго этажа. Территория огорожена металлическим забором высотой

(пропускная система и наличие КПП)

1,5 метра, имеющим 2 калитки и 3 распашных ворот. На центральном входе в здание установлен

(Наличие СКУД, противотаранных устройств)

домофон для контроля-доступа граждан.

(Этажность, материал стен, пола и перекрытий)

Инженерно-техническая укреплённость:

5 дверей в группы на первом этаже в здание изготовлены из металла в пожарозащитном варианте.

(указывается техническая укреплённость строительных конструкций, дверей, оконных проемов, люков,

В помещении пищеблока установлена железная дверь.

(некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Оснащенность техническими средствами:

ППК «Юпитер 2463»; «Астра 321 Т», приемник RR-2R, антенна. Оборудование установлено на первом

(указываются места блокировки и тип извещателей; места установки и тип оконечного устройства;

этаже, КТС установлена в коридоре 1 этажа. Брелок: Астра-Р – 1шт.

(а также наличие и тип резервного источника питания)

использования ТСО в соответствии с назначением

выполнения норм и правил монтажа соответствие проектной документации(первичного акта обследования) блокировки уязвимых мест

Система оповещения: Пожарная сигнализация с речевым оповещением. Имеется система

(Модель и характеристики)

оповещения при возникновении ЧС (Xline T-80) установлено в кабинете директора.

